


**Uwagi:**

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem ZB - 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem ZB - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
6. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P...* na stronie [www.gazex.pl](http://www.gazex.pl).

<b>INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU Z DWOMA ZBIORNIKAMI PODZIEMNYMI 4850 L I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA DLA BUDYNKU INTERNATU</b>		 <b>PROJEKT</b> <small>99-400 Łowicz, os. Dąbrowskiego 24          rwprojekt@interia.pl tel. 694 948 230</small>	
RYSUNEK	SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACYJNO ALARMOWEGO		
INWESTOR	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej, Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduń	BRANŻA: Sanitarna	SKALA -
ADRES INWESTYCJI	msc. Zduńska Dąbrowa , gm. Zduń dz. nr ewid. 38/6, 38/7		
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Bachura upr. nr: LOD/1884/PWOS/12	DATA: marzec 2021	NR RYS. <b>12</b>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Artur Lipski upr. nr: LOD/3345/PWOS/17		